

Bilaga 3

Tillståndets omfattning, villkor och övriga bestämmelser

Inledning

Detta är en sammanställning av de bestämmelser och villkor som gäller för vindkraftparken Hällberget. Beskrivningen utgår från miljöprövningsdelegationens beslut den 4 december 2019 justerat för de ändringar som mark- och miljödomstolen och miljöprövningsdelegationens gjort genom sina beslut den 24 juni 2021 respektive 12 mars 2025.

Beslut/omfattning

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län/Umeå tingsrätt, mark-och miljödomstolen lämnar Vasa Vind AB (bolaget), med organisationsnummer 556702-6835, tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB), med de begränsningar som följer av villkor och bestämmelser i detta beslut, att inom ansökningsområdet på fastigheterna Talljärv 1:3, 2:3, 2:4 och Törefors 3:3 i Överkalix kommun anlägga och driva vindkraftverk inom verksytorna:

- 55, 57-68, 70-71, 74, 76-77, 82-84, 89-90, 93, 95, 99, 107, 110, 114 och 123,
- 44-47, 53-54, 56, 69, 72-73, 75, 78-81, 85-86, 97, 103-104, 106, 109, 112, 116 och 120-122, inom de delar av verksytorna som är belägna:
- på mer än 1000 meters avstånd från de områden som benämns "Betesområde vår" på kartan i bilaga 2 till detta beslut, med undantag för de områden som är överkryssade på ovan nämnda karta, [*Not. Med "kartan i bilaga 2 till denna dom" avses bilaga 2 till mark- och miljödomstolens dom.*]
- på mer än 1000 meters avstånd från sjön Muggträsk's strandkant,
- utanför den av bolaget föreslagna skyddszonen för kungsörn,
- utanför de av bolaget föreslagna skyddszonerna för tjäderspelplatser,
- norr om Svenska Kraftnäts stamledning, som löper genom ansökningsområdet, på mer än 290 meters avstånd från stamledningen,
- söder om Svenska Kraftnäts stamledning, som löper genom ansökningsområdet, på mer än 250 meters avstånd från stamledningen,
- inom de delar av verksytorna som är belägna utanför den av bolaget föreslagna skyddszonen för våtmark B.

Därtill gäller för samtliga ovan tillståndsgivna verksytor att vindkraftverk inte får anläggas:

- inom våtmarker som har klassificerats som klass 1- och klass 2-våtmarker enligt våtmarksinventeringen (VMI) samt inom 20 meters avstånd från klass 1- och klass 2-våtmarker,
- inom områden som har erhållit klassificeringen naturvärdesklass 1 och 2 samt inom 20 meters avstånd från dessa områden,

- inom nyckelbiotoper och naturvårdsskogar samt inom 20 meters avstånd från nyckelbiotoper och naturvårdsskogar.

Totalhöjden för respektive vindkraftverk får inte överstiga 200 meter. Därtill får vindkraftverkens vingar och dess svepyta inte befinna sig utanför ansökningsområdet. Vidare får bolaget anlägga och driva den infrastruktur som erfordras för verksamheten med de begränsningar som följer av villkoren i detta beslut.

Detta tillstånd gäller i 40 år från den dag detta beslut har vunnit laga kraft.

Villkor

1. Om inte annat följer av detta beslut ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Det åligger bolaget att uppföra anläggningen i överensstämmelse med vad som följer av detta beslut. Bolaget ska senast fyra månader innan byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas för hela eller del av anläggningen samråda med tillsynsmyndigheten angående detta. Tillsynsmyndigheten får medge att samråd hålls vid en senare tidpunkt än fyra månader innan byggstart, dock ska samråd ske innan dess att byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas. Samråd får genomföras separat vid olika tidpunkter för respektive delutbyggnad av anläggningen. Lokalisering, utformning och anläggande av vägar, upplagsplatser, uppställningsytor för vindkraftverk och ej koncessionspliktiga elledningar inom projektområdet ska godkännas av tillsynsmyndigheten innan byggnads- och anläggningsarbeten får påbörjas.
3. Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och färgsättning. Verksamhetsutövarens logotype får förekomma på maskinhuset.
4. Bolaget ska senast en månad innan uppförande av vindkraftverk påbörjas informera Post- och Telestyrelsen, Försvarmakten och Transportstyrelsen om varje verks koordinatposition och totalhöjd över havet.
5. I anslutning till vindkraftverken ska det finnas varningsskyltar som innehåller information om risk för nedfall av snö och is från vindkraftverken. Bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten i denna fråga. Utformning av skyltar, den närmare placeringen av skyltarna samt antalet skyltar ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
6. Bolaget ska senast fyra månader innan byggstart samråda med tillsynsmyndigheten beträffande vid vilka tidpunkter samt inom vilka avstånd från häckningsplatser för våtmarksfåglar och storlom som byggnads- och anläggningsarbeten kan utföras inom ansökningsområdet under häckningstid.

Tillsynsmyndigheten får medge att samråd hålls vid en senare tidpunkt än fyra månader innan byggstart, dock ska samrådet ske innan dess att byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas. Se även delegation D1 under rubriken "Delegationer" i detta beslut.
7. Under anläggningsfasen får anläggningsarbeten inte ske inom 1 kilometers avstånd från kungsörnsbon under tidsperioden 1 februari till och med den 31 augusti. Transporter under

anläggningsfasen får inte ske inom 500 meters avstånd från kungsörnsbon under samma period.

8. Bolaget får inte anlägga uppställningsytor för vindkraftverk, upplagsplatser, ny väg samt övrig infrastruktur som erfordras för vindkraftsanläggningen:

- inom de våtmarker som har klassificerats som klass 1- och klass 2-våtmarker enligt våtmarksinventeringen (VMI) samt inom 20 meters avstånd från dessa våtmarker,
- inom de områden som har erhållit klassificeringen naturvärdesklass 1 och 2 samt inom 20 meters avstånd från dessa områden,
- inom nyckelbiotoper och naturvårdsskogar samt inom 20 meters avstånd från nyckelbiotoper och naturvårdsskogar.

Ny väg och markkabel får trots ovan angivna begränsningar anläggas inom passagerna P7, P8 och P9 (se avsnitt 6.5.3 i bilaga D9 till ansökan) samt inom område A (se bilaga D10 till ansökan).

9. Anläggningsarbete får under perioden 15 april – 1 juni inte ske inom 1 kilometers avstånd från de tjäderspelplatser som har redovisats på s. 12 i bilaga D17 (2016-02-10) till ansökan.

10. Följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska vidtas till skydd för rennäringen.

- a. Bolaget får inte utföra anläggningsarbeten under anläggningsfasen, under tidsperioden 1 december – 30 april. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från ovanstående begränsning om det finns ett dokumenterat medgivande från både Ängeså koncessionssameby och Gällivare Skogssameby att anläggningsarbeten får utföras under hela eller delar av den ovan angivna tidsperioden.
- b. Anläggningsarbeten får inte utföras inom ansökningsområdet under anläggningsfas eller driftsfas, under tidsperioden 15 april – 30 juni. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från ovanstående begränsning för hela eller delar av ansökningsområdet om det finns ett dokumenterat medgivande från Ängeså koncessionssameby att anläggningsarbeten får utföras inom hela eller delar av ansökningsområdet.
- c. Bolaget ska senast fyra månader innan anläggningsarbetena påbörjas informera Gällivare Skogssameby och Ängeså koncessionssameby om hur uppförandet av vindkraftsanläggningen planeras att utföras. Tillsynsmyndigheten får medge att ovanstående information ges vid en senare tidpunkt.
- d. Bolaget får inte anlägga vindkraftverk och därtill hörande infrastruktur inom de områden som benämns ”Betesområde vår” på kartan i bilaga 2 till denna dom. Ovanstående begränsning gäller även för de överkryssade områdena på kartan i bilaga 2 till denna dom. [Not. Med ”kartan i bilaga 2 till denna dom” avses bilaga 2 till mark- och miljödomstolens dom.]

11. Ljudnivån från anläggningsarbeten får som begränsningsvärde utomhus vid bostäder inte överstiga den ekvivalenta ljudnivån:

60 dBA	vardagar	kl. 07.00-19.00,
50 dBA	vardagar	kl. 19.00-22.00,
50 dBA	helgdagar	kl. 07.00-19.00,
45 dBA	helgdagar	kl. 19.00-22.00,
45 dBA	nattetid	kl. 22.00-07.00.

12. Ljud från vindkraftverken får, som begränsningsvärde, inte överskrida den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA utomhus vid bostäder. Begränsningsvärdet ska kontrolleras genom mätningar och/eller beräkningar. Den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder ska kontrolleras inom ett år från det att vindkraftverk har tagits i drift eller vid den tidpunkt tillsynsmyndigheten bestämmer. Kontroll av den ekvivalenta ljudnivån ska därefter utföras om det sker förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller annars efter begäran av tillsynsmyndigheten.
13. Ljud från vindkraftverken får, som begränsningsvärde, inte överskrida den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA inom naturreservaten Muggträsk, Hällberget, Tallberget och Lombergen. Begränsningsvärdet ska kontrolleras genom mätningar och/eller beräkningar. Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras inom ett år från det att vindkraftverk har tagits i drift eller vid den tidpunkt tillsynsmyndigheten bestämmer. Kontroll av den ekvivalenta ljudnivån ska därefter utföras om det sker förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller annars efter begäran av tillsynsmyndigheten.
14. Bostäder samt befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 25 m² intill befintliga bostadshus, får inte belastas med en faktisk skuggbildning överstigande åtta timmar per kalenderår. Varaktigheten av skuggbildningen får uppgå till högst 30 minuter per dygn. Den angivna begränsningen avseende faktisk skuggbildning ska kontrolleras genom mätningar och/eller beräkningar. Inom ett år från det att vindkraftverk har tagits i drift eller vid den tidpunkt tillsynsmyndigheten bestämmer ska bolaget kontrollera den faktiska skuggbildningen vid befintliga bostadshus. Kontroll av den faktiska skuggbildningen ska därefter utföras om det sker förändringar i verksamheten som kan medföra ökad faktisk skuggbildning eller annars efter begäran av tillsynsmyndigheten.
15. Vindkraftverken ska vara utrustade med avisningssystem för avisning av rotorbladen.
16. Kemiska produkter samt farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att eventuellt läckage inte kan förorena mark eller yt- och grundvatten.
17. Om hinderbelysningen på vindkraftverken utgörs av annat ljus än högintensivt vitt blinkande ljus ska hinderbelysningen avskärmas och ljusintensiteten reduceras så mycket som gällande lagstiftning från Transportstyrelsen medger. Bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten i denna fråga.
18. Vid nedläggning av verksamheten, eller om elproduktion inte har bedrivits under en sammanhängande tid av ett år, ska åtgärder för återställning och efterbehandling av området vidtas av bolaget. Tillsynsmyndigheten får besluta i vilken omfattning verk, fundament, maskinhus, transformatorer, ledningar och övrig utrustning ska tas bort av

bolaget och vilka övriga åtgärder som krävs för att återställa området i så nära ursprungligt skick som möjligt.

En plan för avveckling av anläggningen samt återställning av det område där verksamheten har bedrivits ska ges in till tillsynsmyndigheten senast inom 35 år från det att detta beslut har vunnit laga kraft. Tillsynsmyndigheten får medge att planen ges in vid en senare tidpunkt.

19. I samband med detaljprojektering och innan markarbeten påbörjas ska Vasa Vind AB samråda med Länsstyrelsen i Norrbottens län om behovet av en arkeologisk utredning för att säkerställa att erforderlig hänsyn kan tas till fornlämningar och övriga kulturlämningar.

Delegationer

D1. Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 3 st. MB åt tillsynsmyndigheten att fastställa närmare villkor till skydd för våtmarksfåglar och storlom inom ansökningsområdet under häckningstid. I delegationen ingår att tillsynsmyndigheten får besluta under vilka tider som byggnads- och anläggningsarbeten inte får utföras. Vidare ingår i delegationen att tillsynsmyndigheten får besluta om inom vilka avstånd från häckningsplatserna som byggnads- och anläggningsarbeten inte får utföras under häckningstid.

D2. Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 3 st. MB åt tillsynsmyndigheten att föreskriva om villkor som syftar till att undvika grumling i vattendrag. I delegationen ingår att tillsynsmyndigheten får besluta om under vilka tider byggnads- och anläggningsarbeten ska utföras och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

D3. Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 3 st. MB åt tillsynsmyndigheten att föreskriva om villkor:

- under vilka tidsperioder transporter får utföras inom ansökningsområdet vid anläggandet av vindkraftsanläggningen,
- under vilka tidsperioder transporter får ske inom ansökningsområdet när kalvning
- sker inom Ängeså koncessionssameby,
- hur återvegetering av påverkade ytor som inte används av bolaget ska utföras.

Ekonomisk säkerhet

Miljöprövningsdelegationen beslutar att tillståndets giltighet är beroende av att bolaget ställer en ekonomisk säkerhet som kan godkännas. Säkerheten ska täcka kostnaderna för efterbehandling och de återställningsåtgärder i övrigt som verksamheten kan föranleda.

Innan dess att tillståndet får tas i anspråk ska en säkerhet motsvarande 500 000 kronor i 2019 års penningvärde ställas av bolaget. Denna säkerhet ska gälla för tiden från det att verksamheten påbörjas intill den i sin helhet tagits i anspråk.

Bolaget ska ställa 800 000 kronor i säkerhet för stältorn och 1 000 000 kronor i säkerhet för hybridtorn i 2019 års penningvärde, för varje vindkraftverk som uppförs. Säkerheten får ställas successivt för några vindkraftverk i taget. Anläggande av ett vindkraftverk får inte påbörjas innan dess att det finns en godkänd ekonomisk säkerhet för

vindkraftverket i fråga.

Bolaget ska vid beräkningen av penningvärdet utgå från konsumentprisindex varvid december månad år 2019 ska vara utgångspunkt för denna beräkning.

Säkerheten ska godkännas av miljöprövningsdelegationen, ställas till och förvaras av Länsstyrelsen.

Igångsättningstid

Bolaget ska ha tagit tillståndet i anspråk senast inom fem år från det att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet. Vidare gäller att tillståndet förfaller för de delar av tillståndet som inte har satts igång inom tio år från det att tillståndet vunnit laga kraft.

Bolaget ska skriftligen meddela tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen när verksamheten har satts igång.

Tidpunkt när beslutet börjar gälla

Detta tillstånd får tas i anspråk när det vunnit laga kraft.